

## कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर।

पत्रांक-एफएस-फायर आडिट-भवन/निरीक्षण/2022-2023  
सेवा में,

दिनांक-अगस्त, 16, 2022

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
एकेडमिक ग्लोबल स्कूल,  
जंगल धूसड़, पिपराइच रोड,  
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का फायर सेफ्टी आडिट किये जाने के जाने के सम्बन्ध में:-

अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से जनपद में स्थापित प्रतिष्ठान/भवन में फायर सेफ्टी आडिट किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय व जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपके संस्थान का फायर सेफ्टी आडिट किया गया। वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी:-

- 1- पहुँच मार्ग:-भवन तक अग्निशमन का कार्य सुगमतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।
- 2- पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी-एनबीसी मानक के अनुसार वाछित है।
- 3- स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति-वाछित नहीं है।
- 4- फर्स्ट ऐड होज रील-एनबीसी मानक के अनुसार वाछित है।
- 5- भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक-मानक संख्या-2190:1992 के अनुसार मौके पर फायर एक्सटिंग्यूशर उपलब्ध पाये गये।
- 6- कम्पार्टमेन्टलाइजेशन-वाछित नहीं है।
- 7- स्वाचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित है।
- 8- सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित है।
- 9- निकास मार्ग के प्रदिप्त सकेंत चिन्ह-भवन में स्थापित है।
- 10- विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत-जरनेटर सेट उपलब्ध है।
- 11- फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछित नहीं है।
- 12- वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम/टेरिस पम्प-एनबीसी मानक के अनुसार वाछित है।
- 13- सेटबैक-वाछित है।
- 14- निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था-भवन में मानक के अनुसार उपलब्ध है।
- 15- फायर ड्रिल-प्रश्नगत प्रतिष्ठान/भवन में समय-समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
- 16- अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण-वाछित है।
- 17- अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिये स्टाफ/प्रशिक्षण-प्रश्नगत भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों को चलाने जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।
- 18- निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल-समय-समय पर वाछित है।
- 19- सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा-वाछित है।
- 20- विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण-प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वाछित है, तथा उक्त भवन में अग्निशमन व्यवस्थायें नवीन संशोधित शासनादेश संख्या-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0, दिनांक-07.01.2022 में वर्णित अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूर्ण करके आन लाइन एन0ओ0सी0 प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग द्वारा द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण/परीक्षण कराकर फायर सेफ्टी आडिट कराया जाना आवश्यक है। प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें अकार्यशील होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/व्यवस्थापक की होगी।

(डी0के0 सिंह) 16/08/2022  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
जनपद-गोरखपुर।

(डी0 के0 सिंह)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
गोरखपुर